

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2025年3月7日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2025年3月27日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.9        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 19.8       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.3        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.8        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.4        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 24         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2025年2月3日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2025年2月25日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.9        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 12.0       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.3        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.2        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.9        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 13         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水        |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2025年1月9日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2025年1月24日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 2.0        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 34.5       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.6        | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.9        | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 7.3        | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 3.8        | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 39         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | 0.01       | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水         |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2024年12月2日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年12月20日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —           | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —           | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.4         | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 18.4        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.8         | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.6         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.8         | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 2.0         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 19          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <           | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03        | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水         |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2024年11月4日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年11月25日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —           | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —           | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.1         | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 20.7        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.7         | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.1         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.6         | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 2.0         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 23          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <           | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.03        | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02        | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水       |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2024年10月11日 |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年10月30日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | <           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | <           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | <           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | <           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | <           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | <           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | <           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | <           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | <           | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | 0.009       | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | 1.5         | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.9         | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.1        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.0         | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 3.9         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.3         | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 0.5         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 14          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <           | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | <           | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | 0.02        | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.04        | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.05        | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2024年9月2日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年9月26日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.9        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 18.6       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.2        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.6        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.0        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 23         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | 0.07       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水        |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2024年8月1日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年8月29日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機燐化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | 0.02       | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.8        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 15.2       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.4        | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.6        | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.2        | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 16         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 燐含有量                          | 0.11       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | 0.12       | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

< は定量下限値未満を示す  
- は未測定を示す



株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2024年7月3日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年7月23日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.2        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 36.0       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.9        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.3        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.7        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 0.8        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 38         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | 0.06       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2024年6月3日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年6月25日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | 0.01       | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.2        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 24.1       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.5        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.1        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.6        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 27         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2024年5月9日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年5月24日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.6        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.7       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.4        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.5        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.4        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 14         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2024年4月4日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年4月29日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | 検出せず       | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | <          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | <          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | <          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | <          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | <          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | <          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | <          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | <          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | <          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | <          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | <          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | <          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | <          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | <          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | <          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | <          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | <          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | <          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | 0.009      | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | <          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | 0.6        | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.4        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 12.5       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | 0          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.8        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.0        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 1          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 15         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | <          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | <          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | <          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.29       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | <          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

< は定量下限値未満を示す  
- は未測定を示す

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水        |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2024年3月4日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年3月25日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.3        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.3       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 8.1        | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 2.8        | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 4          | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 12         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水        |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2024年2月5日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年2月26日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.4        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 13.0       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.3        | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 3.2        | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 12         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 15         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.04       | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

< は定量下限値未満を示す  
— は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水        |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2024年1月9日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2024年1月26日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.5        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 14.5       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.4        | 5 ～ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.2        | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.0        | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 2          | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 20         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

< は定量下限値未満を示す  
- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水         |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2023年12月4日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年12月21日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —           | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —           | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.5         | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 12.3        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.6         | 5 ~ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.7         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.4         | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | 2           | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 16          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | <           | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01        | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | <           | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す



## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水       |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年11月2日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年11月23日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機燐化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —           | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —           | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.6         | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 12.8        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.2         | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.5         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.3         | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 2.5         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 14          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 燐含有量                          | 0.10        | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01        | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | <           | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水       |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年10月2日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年10月26日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | <           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | <           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | <           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | 0.002       | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | <           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | <           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | <           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | <           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | <           | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | 0.004       | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | 1.1         | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.5         | 15mg(海域以外)以下                      | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1.7         | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.5         | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.5         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.8         | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 2.3         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 3           | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <           | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | <           | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年9月4日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年9月28日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機燐化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.6        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 10.1       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.8        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.3        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 3.5        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 13         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 燐含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.03       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年8月2日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年8月30日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.3        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 10.0       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.7        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 2.4        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.3        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 3          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 11         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年7月3日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年7月28日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.4        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.1       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.9        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 2.2        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 5.7        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 5          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 13         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年6月5日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年6月22日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機燐化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | 0.01       | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.4        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 10.1       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.3        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 2.1        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 7.6        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 37         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 9          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 燐含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.06       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年5月10日 |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年5月25日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | 0.04       | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 2.1        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 13.4       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.8        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.1        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.7        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 5          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 18         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.06       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年4月10日 |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年4月27日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | 検出せず       | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | <          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | <          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | <          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | <          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | 0.001      | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | <          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | <          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | <          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | <          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | <          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | <          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | <          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | <          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | <          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | <          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | <          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | <          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | <          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | 0.004      | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | <          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | 1.84       | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 2.9        | 15mg(海域以外)以下                      | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 21.4       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | 0.00079    | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.6        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.8        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 9.3        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 1          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 24         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | 1          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | <          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | <          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | 0.01       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | -          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す



## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年3月6日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年3月24日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 2.0        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 17.3       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.7        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.5        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 8.2        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 1          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 21         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.31       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年2月6日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年2月24日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機燐化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | 0.02       | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.7        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 14.5       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.5        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.6        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 8.8        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 1          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 13         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 燐含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2023年1月11日 |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2023年1月30日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.6        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 9.0        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.6        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.2        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 7.5        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 2          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 13         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水         |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2022年12月6日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年12月23日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —           | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —           | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.8         | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 9.1         | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.7         | 5 ~ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.2         | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.6         | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | <           | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 13          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 磷含有量                          | 0.38        | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02        | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | 0.01        | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水       |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年11月7日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年11月25日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —           | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —           | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —           | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.2         | 15mg(海域以外)以下                      | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.8        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.4         | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.2         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.6         | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 3           | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 12          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | 0.23        | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —           | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.02        | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.01        | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水       |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設     | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年10月4日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年10月26日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —           | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | <           | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | <           | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | <           | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | <           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <           | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | 0.001       | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | <           | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —           | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | <           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | <           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —           | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —           | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | <           | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | <           | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —           | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —           | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —           | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —           | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —           | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —           | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | 0.002       | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —           | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | 1.5         | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 2.1         | 15mg(海域以外)以下                      | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 2.3         | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —           | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.1         | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.8         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.6         | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | 2.2         | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 3           | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | 0.20        | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <           | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —           | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —           | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —           | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | 0.01        | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <           | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.01        | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | <           | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

— は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年9月5日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年9月21日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 0.9        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 12.8       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 6.3        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.3        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 4.2        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 13         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | <          | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年8月5日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年8月26日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.8        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.3       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 8.3        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.6        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.9        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 12         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | 0.15       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す



## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放流水        |                                   |                      |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつき)  |
| 採取年月日      |                               | 2022年7月7日  |                                   |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年7月22日 |                                   |                      |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg             |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg              |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg               |
| 5          | 有機燐化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg               |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg             |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg             |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg             |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg              |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg              |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg              |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg              |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.3        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 13.9       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                    |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.8        | 5 ~ 9                             | *                    |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.2        | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.2        | 90mg 以下                           | 0.01mg               |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                |
| 34         | 窒素含有量                         | 15         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg               |
| 35         | 燐含有量                          | 0.40       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg               |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                  |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg               |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg               |
| 43         | クロム含有量                        | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg               |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup> |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年6月6日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年6月22日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | —          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | —          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機燐化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | —          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | —          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | —          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | —          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | —          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | —          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | —          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | —          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | —          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | —          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | —          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | —          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | —          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.9        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 2.2        | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | —          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.4        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 1.0        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 8.3        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 7          | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 燐含有量                          | 0.46       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | —          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | —          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | —          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | —          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | <          | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.02       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | —          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年5月11日 |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年5月26日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | －          | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | －          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | －          | 0.03mg 以下                         | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | －          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機燐化合物                        | －          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | －          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | －          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | －          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | －          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | －          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | －          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | －          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | －          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | －          | 1mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | －          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | －          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | －          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | －          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | －          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | －          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | －          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | －          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | －          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | －          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | －          | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 2.0        | 15mg(海域以外) 以下                     | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 11.8       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | －          | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.1        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.8        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 6.8        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 15         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 燐含有量                          | 0.06       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | －          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | －          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | －          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | －          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.28       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.02       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.05       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | －          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

－ は未測定を示す

## 株式会社プロテリアル

## 水質検査結果 [管理型処分場]

| 水質の区分      |                               | 放 流 水      |                                   |                         |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 浸出水処理施設    | 基準値<br>(1リットルにつき)                 | 定量下限値<br>(1リットルにつ<br>き) |
| 採取年月日      |                               | 2022年4月6日  |                                   |                         |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2022年4月25日 |                                   |                         |
| 1          | アルキル水銀                        | 検出せず       | 検出されないこと                          | 0.0005mg                |
| 2          | 全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | <          | 0.005mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | <          | 0.1mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | <          | 0.1mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 5          | 有機磷化合物                        | <          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 6          | 六価クロム化合物                      | <          | 0.5mg 以下                          | 0.01mg                  |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | <          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 8          | シアン化合物                        | <          | 1mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                     | <          | 0.003mg 以下                        | 0.0005mg                |
| 10         | トリクロロエチレン                     | <          | 0.3mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 12         | ジクロロメタン                       | <          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 13         | 四塩化炭素                         | <          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                   | <          | 0.04mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                  | <          | 0.2mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン               | <          | 0.4mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                | <          | 3mg 以下                            | 0.0002mg                |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                | <          | 0.06mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                  | <          | 0.02mg 以下                         | 0.0002mg                |
| 20         | チウラム                          | <          | 0.06mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 21         | シマジン                          | <          | 0.03mg 以下                         | 0.001mg                 |
| 22         | チオベンカルブ                       | <          | 0.2mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 23         | ベンゼン                          | <          | 0.1mg 以下                          | 0.0002mg                |
| 24         | セレン及びその化合物                    | <          | 0.1mg 以下                          | 0.001mg                 |
| 25         | 1,4-ジオキサン                     | <          | 0.5mg 以下                          | 0.005mg                 |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | 1.3        | 50(海域230)mg以下                     | 0.1mg                   |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | 1.4        | 15mg(海域以外)以下                      | 0.1mg                   |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 13.3       | 合計量200mg 以下                       | 0.1mg                   |
| 29         | ダイオキシン類                       | 0.00006    | 10pg-TEQ 以下                       | *                       |
| 30         | 水素イオン濃度                       | 7.5        | 5 ～ 9                             | *                       |
| 31         | 生物化学的酸素要求量                    | 0.8        | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 32         | 化学的酸素要求量                      | 7.5        | 90mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 33         | 浮遊物質                          | <          | 60mg 以下                           | 0.5mg                   |
| 34         | 窒素含有量                         | 19         | 120mg<br>(日間平均60mg) 以下            | 0.01mg                  |
| 35         | 磷含有量                          | 0.46       | 16mg<br>(日間平均8mg) 以下              | 0.05mg                  |
| 36         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | <          | 5mg 以下                            | 0.5mg                   |
| 37         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | <          | 30mg 以下                           | 1mg                     |
| 38         | フェノール類含有量                     | <          | 5mg 以下                            | 0.1mg                   |
| 39         | 銅含有量                          | <          | 3mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 40         | 亜鉛含有量                         | <          | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 41         | 溶解性鉄含有量                       | 0.09       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 42         | 溶解性マンガン含有量                    | 0.01       | 10mg 以下                           | 0.01mg                  |
| 43         | クロム含有量                        | 0.03       | 2mg 以下                            | 0.01mg                  |
| 44         | 大腸菌群数                         | <          | 日間平均<br>3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 100個/cm <sup>3</sup>    |

&lt; は定量下限値未満を示す

- は未測定を示す