株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年10月2日		
測定結果が得られた日		2026年10月27日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	<	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	<	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	<	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	0.007	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	1.7	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	3.3	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	9.6	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	7.3	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	0.4	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.8	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	13	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	-	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	<	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	<	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.12	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	<	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年9月1日		
測定結果が得られた日		2026年9月28日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	4.2	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	10.6	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.9	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	0.9	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.3	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	13	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	-	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	-	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	-	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.01	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年8月3日		
測定結果が得られた日		2026年8月25日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	2.0	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	21.2	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.1	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	2.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.3	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	25	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	-	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	-	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	-	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.01	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年7月1日		
測定結果が得られた日		2026年7月30日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.6	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	21.7	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.1	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.0	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	1.0	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	25	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	-	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	-	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	-	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.01	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年6月1日		
測定結果が得られた日		2026年6月23日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	3.6	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	14.2	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.1	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	2.3	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	7.1	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	6.8	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	16	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	-	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	-	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	-	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年5月8日		
測定結果が得られた日		2026年5月27日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	3.2	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	19.5	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.0	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	0.6	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.2	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	1.8	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	23	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	-	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	-	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	-	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	<	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年4月2日		
測定結果が得られた日		2026年4月24日		
1	アルキル水銀	検出せず	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	<	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	<	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	<	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	<	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	<	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	<	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	<	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	<	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	<	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	<	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	<	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	<	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	<	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	0.01	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	<	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	1.4	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	3.3	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	18.6	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	0.000057	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.6	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	1.8	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.5	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	22	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	－	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	<	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	<	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	<	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.03	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	<	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU/mL

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年3月5日		
測定結果が得られた日		2026年3月27日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.5	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	14.9	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.5	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.6	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.0	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	15	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.10	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年2月2日		
測定結果が得られた日		2026年2月24日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.0	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	17.0	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.8	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.7	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	7.3	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	19	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.04	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2026年1月9日		
測定結果が得られた日		2026年1月28日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.1	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	10.9	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.5	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.1	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.5	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	0.5	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	11	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.04	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年12月1日		
測定結果が得られた日		2025年12月23日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	6.8	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	18.5	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.8	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	3.1	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	9.3	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	37.0	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	24	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年11月4日		
測定結果が得られた日		2025年11月26日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	2.4	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	17.7	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.7	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.8	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.5	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	6.3	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	21	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	-	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年10月3日		
測定結果が得られた日		2025年10月24日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	<	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	<	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	<	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	0.009	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	2.0	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.8	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	19.3	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.1	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	0.7	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.8	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	23	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	<	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	0.04	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.08	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	<	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年9月3日		
測定結果が得られた日		2025年9月24日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	0.1	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	9.6	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	15.7	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.9	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	<	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	8.2	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.3	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	18	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	1mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.17	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU／ml 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年8月1日		
測定結果が得られた日		2025年8月21日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	11.0	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	27.7	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.1	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	10.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	3.8	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	33	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	1mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.01	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU／ml 以下	80CFU／ml

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年7月1日		
測定結果が得られた日		2025年7月22日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	3.7	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	21.6	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	7.1	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	1.6	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.9	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	4.3	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	25	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	1mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU／ml 以下	80CFU／ml

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年6月2日		
測定結果が得られた日		2025年6月24日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	4.2	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	18.1	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.7	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	2.3	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.6	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	1.5	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	18	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	1mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.03	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌数	-	日間平均 800CFU／ml 以下	80CFU／ml

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年5月9日		
測定結果が得られた日		2025年5月26日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.9	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	26.0	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.8	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	2.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.5	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.5	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	30	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	1mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 800CFU／ml 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年4月2日		
測定結果が得られた日		2025年4月25日		
1	アルキル水銀	検出せず	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	<	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	<	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	<	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	<	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	<	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	<	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	<	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	<	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	<	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	<	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	<	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	<	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	<	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	0.009	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	<	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	1.0	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.8	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	15.9	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	0.00016	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.4	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	2.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.2	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	29	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	1mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	<	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	<	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	<	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	<	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	<	日間平均 800CFU/mL 以下	80CFU／ml

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年3月7日		
測定結果が得られた日		2025年3月27日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.9	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	19.8	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.3	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.8	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.4	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	24	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年2月3日		
測定結果が得られた日		2025年2月25日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.9	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	12.0	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.3	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.9	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	13	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2025年1月9日		
測定結果が得られた日		2025年1月24日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	2.0	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	34.5	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.6	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.9	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	7.3	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	3.8	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	39	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.01	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年12月2日		
測定結果が得られた日		2024年12月20日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.4	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	18.4	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.8	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	0.6	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.8	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.0	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	19	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.03	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年11月4日		
測定結果が得られた日		2024年11月25日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.1	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	20.7	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.7	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.1	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.6	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.0	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	23	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.03	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年10月11日		
測定結果が得られた日		2024年10月30日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	<	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	<	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	<	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	0.009	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	1.5	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.9	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	11.1	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.0	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	3.9	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	4.3	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	0.5	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	14	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	<	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.04	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.05	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年9月2日		
測定結果が得られた日		2024年9月26日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.9	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	18.6	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	7.2	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	1.6	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	23	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	0.07	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.02	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	0.01	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年8月1日		
測定結果が得られた日		2024年8月29日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	0.02	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.8	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	15.2	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	7.4	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	0.6	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.2	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	＜	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	16	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	0.11	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	＜	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	＜	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	＜	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.12	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年7月3日		
測定結果が得られた日		2024年7月23日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.2	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	36.0	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.9	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.3	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	6.7	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	0.8	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	38	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	0.06	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	<	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年6月3日		
測定結果が得られた日		2024年6月25日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	0.01	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	1.2	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	24.1	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.5	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	1.1	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.6	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	＜	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	27	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	＜	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	＜	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.02	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	0.01	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.03	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

＜ は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年5月9日		
測定結果が得られた日		2024年5月24日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.6	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	11.7	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.4	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.5	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.4	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	<	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	14	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.02	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.03	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	-	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年4月4日		
測定結果が得られた日		2024年4月29日		
1	アルキル水銀	検出せず	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	<	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	<	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.2mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	<	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	<	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	<	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	<	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	<	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	<	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	<	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	<	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	<	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	<	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	<	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	<	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	<	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	0.009	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	<	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	0.6	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.4	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	12.5	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	0	10pg-TEQ 以下	＊
30	水素イオン濃度	6.8	5 ～ 9	＊
31	生物化学的酸素要求量	<	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	5.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	1	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	15	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	<	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	<	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	<	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	<	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.29	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	0.02	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	<	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年3月4日		
測定結果が得られた日		2024年3月25日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.5mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.3	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	11.3	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	8.1	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	<	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	2.8	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	4	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	12	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.02	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年2月5日		
測定結果が得られた日		2024年2月26日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.5mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.4	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	13.0	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.3	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	<	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	3.2	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	12	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	15	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.04	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	0.01	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2024年1月9日		
測定結果が得られた日		2024年1月26日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.5mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.5	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	14.5	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	7.4	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.2	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	4.0	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	20	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.01	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2023年12月4日		
測定結果が得られた日		2023年12月21日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.5mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.5	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	12.3	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.6	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	0.7	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	4.4	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	16	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	<	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.01	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		放 流 水		
採取場所の略称		浸出水処理施設	基準値（1リットルにつき）	定量下限値（1リットルにつき）
採取年月日		2023年11月2日		
測定結果が得られた日		2023年11月23日		
1	アルキル水銀	ー	検出されないこと	0.0005mg
2	全水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ー	0.005mg 以下	0.0005mg
3	カドミウム及びその化合物	ー	0.03mg 以下	0.005mg
4	鉛及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.01mg
5	有機燐化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
6	六価クロム化合物	<	0.5mg 以下	0.01mg
7	砒素及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
8	シアン化合物	ー	1mg 以下	0.1mg
9	ポリ塩化ビフェニル	ー	0.003mg 以下	0.0005mg
10	トリクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
11	テトラクロロエチレン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
12	ジクロロメタン	ー	0.2mg 以下	0.0002mg
13	四塩化炭素	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
14	1,2-ジクロロエタン	ー	0.04mg 以下	0.0002mg
15	1,1-ジクロロエチレン	ー	1mg 以下	0.0002mg
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ー	0.4mg 以下	0.0002mg
17	1,1,1-トリクロロエタン	ー	3mg 以下	0.0002mg
18	1,1,2-トリクロロエタン	ー	0.06mg 以下	0.0002mg
19	1,3-ジクロロプロペン	ー	0.02mg 以下	0.0002mg
20	チウラム	ー	0.06mg 以下	0.001mg
21	シマジン	ー	0.03mg 以下	0.001mg
22	チオベンカルブ	ー	0.2mg 以下	0.001mg
23	ベンゼン	ー	0.1mg 以下	0.0002mg
24	セレン及びその化合物	ー	0.1mg 以下	0.001mg
25	1,4-ジオキサン	ー	0.5mg 以下	0.005mg
26	ほう素及びその化合物	ー	50（海域230）mg以下	0.1mg
27	ふっ素及びその化合物	0.6	15mg（海域以外）以下	0.1mg
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	12.8	合計量200mg 以下	0.1mg
29	ダイオキシン類	-	10pg-TEQ 以下	*
30	水素イオン濃度	6.2	5 ～ 9	*
31	生物化学的酸素要求量	1.5	60mg 以下	0.5mg
32	化学的酸素要求量	4.3	90mg 以下	0.01mg
33	浮遊物質量	2.5	60mg 以下	0.5mg
34	窒素含有量	14	120mg（日間平均60mg）以下	0.01mg
35	燐含有量	0.10	16mg（日間平均8mg）以下	0.05mg
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<	5mg 以下	0.5mg
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	ー	30mg 以下	1mg
38	フェノール類含有量	ー	5mg 以下	0.1mg
39	銅含有量	ー	3mg 以下	0.01mg
40	亜鉛含有量	ー	2mg 以下	0.01mg
41	溶解性鉄含有量	0.01	10mg 以下	0.01mg
42	溶解性マンガン含有量	<	10mg 以下	0.01mg
43	クロム含有量	<	2mg 以下	0.01mg
44	大腸菌群数	ー	日間平均 3,000個/cm^3 以下	100個/cm^3

< は定量下限値未満を示す
- は未測定を示す